



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kehs@kehs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления  
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

63 г. Томск, ул. С. Лазо, д. 6/1, тел., 8(3822)670-015, e-mail: oktgpnr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24/1/1

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 28.03.2019 № 24.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 00 мин. 04 апреля 2019 г. по 10 час. 00 мин. 19 апреля 2019 г., начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (Главным государственным инспектором Октябрьского района по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Шпет Алексеем Александровичем, проведена плановая выездная проверка, здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Якуба Мариной Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 61 ППР в РФ	01.09.2020	
2.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ( <i>кабель ИПР со стороны выхода из спорт зала оборван</i> )	п. 61 ППР в РФ	01.09.2020	
3.	Пожарные извещатели установлены не на несущих конструкциях подвесного потолка	ст.83 ФЗ-123; п.13.3 СП 5.13130.2009	01.09.2020	
4.	Автоматическая установка пожарной сигнализации функционирует таким образом, при котором сигнал на систему оповещения и управления эвакуацией осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р	п. 13.3.3 СП 5.13130.2009; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009; п. 13.1 НПБ 88-2001	01.09.2020	
5.	Сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ хомутов, ПВХ крепежей, ПВХ распределительных коробок без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316	ч. 2 ст. 82, ч.2 ст. 103, ч. 4 ст. 143, ст. 144, ст. 145 ФЗ-123; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009; глава 4 ФЗ-184.	01.09.2020	

6.	Повсеместно не обеспечено расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников не менее 0.5 м	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; ч. 6 ст. 83 №123-ФЗ	01.09.2020	
7.	Спортивный зал здания не защищен системой автоматической пожарной сигнализации	ч. 2 ст. 54, ч. 1, ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 ФЗ-123; п. А4, п.9, п.10.2, п.10.3, прил. А1, п.4, 5 прил. А3 СП 5.13130.2009	01.09.2020	
8.	Не обеспечено расположение нескольких приёмно - контрольных приборов и приборов управления на расстоянии между ними не менее 50мм.	п. 13.14.8 СП 5. 13130.2009	01.09.2020	
9.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. При этом не обеспечена отдельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечение контроля каналов передачи извещений	п. 12.2, 13.14.5 СП 5.13130.2009	01.09.2020	
10.	Пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Извещатели дымовые эксплуатируются с нарушением нормативных расстояний. Расстановка извещателей при применении логической схемы подключения извещателей «И», согласно которой запуск системы пожаротушения должен осуществляться не менее чем от двух пожарных извеща-	ч. 6 ст. 83, ст. 91ФЗ-123; п.13.3.3, п.14.1, табл.13.3-13.6 СП 5.13130.2009; п. 61 ППР в РФ	01.09.2020	

	телей согласно п. 14.1 СП 5.13130.2009 должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 для СП 5.13130.2009 (нормативное расстояние между извещателями – 4.5м, по факту – 10-15 м).			
11.	Общий нормативный уровень звука СОУЭ, а именно: расстановка и количество звуковых оповещателей не обеспечивает во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении	ч.4 ст. 84 №123-ФЗ; п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 11 Таблицы 1 СП 51.13330.2011	01.09.2020	
12.	Автоматический контроль исправности линий связи (на короткое замыкание) с исполнительными устройствами системы (световыми оповещателями), а именно при замыкании контактов на световом табло «Выход» прибор управления не формирует сигнал о коротком замыкании с техническими средствами	п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012	01.09.2020	
13.	Для обеспечения безопасной эвакуации людей не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения), а именно, над дверями эвакуационных выходов отсутствуют световые оповещатели «Выход»	п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123; п.5.3 СП 3.13130.2009	01.09.2020	
14.	При срабатывании АПС не происходит включение системы оповещения, т.е. система оповещения и управления эвакуацией находится в ручном режиме	ст.84 ФЗ-123; п. 3.3 СП 3.13130.2009		
15.	Здание не обеспечено аварийным	п. 4.3.1 СП	01.09.2020	

	освещением	1.13130.2009; п.п. 7.105-7.108 СП 52.13330.2011		
16.	Расход воды на нужды пожаротушения в здании МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска, не соответствует требованиям (по факту составляет 1,86 л/сек)	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	01.09.2020	

*Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, требования которых нарушены:*

1. *Правила противопожарного режима (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).*
2. *Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;*
3. *СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;*
4. *СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;*
5. *СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;*
6. *СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;*
7. *ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»;*
8. *ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».*

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области (Главный государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору) Шпет А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» апреля 2019 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*директор М.И. Якубов*  
(должность, фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

«19» апреля 2019 г.

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

\* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.